

# Grundkriterien

Diese Kriterien müssen immer erfüllt sein!

## Anfahrt

Bei 2 Parkplätzen nebeneinander: mind. 580 breit?

Befindet sich der Parkplatz in der Nähe des barrierefreien Eingangs?

Ist der Parkplatz mittels Bodenmarkierung und Schild gekennzeichnet?

Ist die Fläche eben (keine Rasensteine, kein großes Kopfsteinpflaster)?

Bei Toren/Schranken: vom Auto/ Rollstuhl aus bedienbar (85-100cm Höhe der Bedienelemente)?

Höhenunterschied zu Zugängen von Parkplätzen max. 3 cm?

Wenn kein BehindertenP verfügbar, hat die Einrichtung dann generell keine Parkplätze?

Ist der Weg minx. 120cm breit?

Ist der Weg frei von Hindernissen oder rechts und links davon 90 cm Platz?

Ist der Weg durchgängig beleuchtet?

Ist der Weg max. 100m lang oder gibt es Sitzmöglichkeiten auf dem Weg?

Sind die Wege gut befahrbar und befahrbar?

Ist der Weg stufenlos oder gibt es alternativ Lift, Treppenlift, Rampe?

Ist der Weg im Winter passierbar?

Sind Schwellen am Weg max. 16 cm hoch oder Alternativen?

Gibt es max. 2 Stufen oder Alternativen?

Sind Stufen und Rampen- Bereiche farblich/kontrastreich markiert?

Sind Hindernisse am Weg markiert?

Beträgt die Steigung des Wegs max. 10%?

# Zugang

Ist der Eingang eben oder alternativ erreichbar (Rampe, Lift, Treppenlift)?

Bei Schwelle am Eingang: max. 16 cm hoch oder alternativ Lift, Treppenlift, Rampe vorhanden?

Gibt es max. 2 Stufen am Eingang oder alternativ Lift, Treppenlift, Rampe?

Eingang frei von Hindernissen: Blumenträge, Infotafeln oder alternativ: rechts und links dvon mind. 90cm Platz?

Schmutzfangmatte, Gitterrost etc: ebenbündig eingelassen, rollstuhltechnisch nutzbar (Rillen/ Löcher max, Durchmesser 2cm)?

Ist der Eingang ein Haupteingang?

Gibt es eine Glocke/ Gegensprechanlage: Bedienhöhe 85-110cm?

Gibt es am Eingang eine Rampe? (Bewegungsfläche 150x150; Gefälle max. 6%)

Ist das Rampenprofil rutschfest und griffig? (kein Holz, keine Fliesen)

Breite mind. 120cm,

Radabweiser vorhanden?

Anfang und Ender der Rampe: Bewegungsfläche von mind. 120x120cm vorhanden?

Handläufe: Höhe 85-105 cm? (Beidseitige Handläufe 90-100cm und zusätzlich 75cm)

Werden die Handläufe 30cm über das Ende der Rampe hinaus geführt?

Werden die Enden der Handläufe gegen Unterlaufen gesichert?

An- und Austrittsstufe farblich markiert?

Stufen max. 16cm hoch?

Sind alle Stufen gleich hoch?

Handlauf in Höhe von 85-105cm?

Beidseitiger Handlauf vorhanden?

Sind die Enden des Handlaufs gegen Unterlaufen gesichert?

Stufentiefe mind. 30 cm?

Gibt es bei mehr als 2 Stufen am Stück alternative Zugänge (Lift, Treppenlift, Rampe)?

Werden die handläufe 30cm über das Ende hinaus geführt?

Ist der Lift eben erreichbar oder alternativ über Lift, Treppenlift, Rampe?

Ist die Schwelle zum Lift max. 16cm hoch oder alternativ zu überwinden?  
Gibt es vor jeder Ein-/Ausstiegsfläche eine Bewegungsfläche: mind. 120x120cm?  
Mind. Lifttürbreite: 80cm?  
Größe Fahrkorb: mind. 110x140cm?  
Gibt es Druckknöpfe in Braille?  
Gibt es tastbare Druckknöpfe?  
Höhe der Bedienelemente: 85-120cm?  
Gibt es eine deutliche akustische Ansage im Lift?  
Ist die Anzeige der Bedienelemente groß genug? (30mmx5mm)  
Ist die Anzeige kontrastreich gestaltet?  
Wird der Notruf optisch bestätigt?  
Wenn der Lift versperrt ist: ist er mit dem Euro Schlüssel ausgestattet?

Werden Schwingtüren vermieden?  
Werden Glastüren in 2 Höhen markiert (90cm und 150cm)?  
Mind. Türbreite 80cm?  
Türgriffhöhe 85-110cm?  
Türansschläge max. 3cm bei Außentüren und max. 2 cm bei Innentüren?  
Karusselltüren und Drehkreuze barrierefrei umfahrbar?  
Bei automatischen Drehflügeltüren: Schwenkbereich am Fussboden markiert?  
Anfahrtsbereich bei Türen: mind. 120x120cm? (150x150cm)  
Nächsten rechtwinklig ansetzenden Wand?  
Anbringungshöhe Türöffnungstaster: 85cm?  
Wird eine zweiseitige Schwelle beim Türanschlag vermieden?  
Kraftaufwand zum Türöffnen max. 25 Newton?

Ist vor dem Treppenlift eine Bewegungsfläche minx. 120x120?  
Ist der Treppenlift wenn er versperrt ist mit dem Euro Schlüssel ausgestattet?  
Sind die Bedienelemente in einer Höhe 85-120cm?  
Gibt es Radabweiser?  
Ist der Treppenlift eben erreichbar oder über Alternativen?

Sind Schwellen vor dem Treppenlift max, 16cm hoch?  
Sind die Maße der Plattform mind. 80x100cm?  
Gibt es max. 2 Stufen vor dem Treppenlift oder Alternativen?

Weg mind. 120cm breit?  
Weg frei von Hindernissen?  
Weg max. 100m lang oder Sitzmöglichkeiten am Weg?  
Ist die Beleuchtung ausreichend und entspricht dem Nutzungsbereich?  
Gegenstände in Höhe bis 220cm gegen Unterlaufen gesichert?  
Max. Steigung 6%?  
Gut berollbare Oberfläche?  
Eben erreichbar oder Alternativen Lift, Treppenlift, Rampe?  
Schwelle max. 16cm hoch?  
Max. 2 Stufen am Stück oder Alternativen Lift, Treppenlift, Rampe?  
Sind Gefahrenstellen wie Stufen- oder Rampenbereiche farblich, kontrastreich markiert?  
Sind Hindernisse farblich, kontrastreich markiert?

## Orientierung, Kommunikation, personelle Unterstützung

Ist das Personal angehalten, MmB zu unterstützen?  
Gibt es ein hörbares Alarmsystem?  
Gibt es visuelles Alarmsystem?  
Ist die Reihenfolge der Bergung festgelegt?  
sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?  
Sind Menschen mit Lernschwierigkeiten willkommene Gäste?

Sind Schilder gut sichtbar angebracht: 70-160cm Höhe; Orientierungsschilder 200cm?  
Ist die Größe der Beschriftung der Lesedistanz angepasst: 1m:50mm; 5m:150mm; 10m:290mm; 50m:1450mm?  
Kontrastreiche Beschilderung: schw/w oder gelb; blau/w oder gelb; weiß/rot oder grün; gelb/rot; hell auf dunkel?  
Gibt es eine durchgängige Beschilderung oder ist sie nicht nötig?  
Gibt es gut sichtbare Schilder, um die Einrichtung zu finden?

Ist der Schalter/Rezeption unterfahrbar (Mind. 70cm tief, 80cm breit)?  
Gibt es Sitzmöglichkeiten?  
Gibt es einen abgesenkten Schalter/Rezeption max. 85cm hoch?  
Automaten in Höhe 85cm oder mobil einsetzbar?  
Blendfreier und gut beleuchteter Bereich?  
Umfahrbare Drehkreuze?  
Kommunikationsmedien für gehörlose Personen vorhanden (induktive Höranlagen, Tastatur, Zettel u. Stift)?  
Bereich eben erreichbar oder alternativn Lift, Treppenlift, Rampe?  
Schwellen max. 16 cm hoch?  
Max. 2 Stufen am Stück - Alternativen?  
Hilft das Personal bei Fragen?  
Gibt es einen akustischen oder persönlichen Personanaufruf?  
Gibt es einen optischen Personenaufruf?  
Gibt es einen speziell für Rollstuhlfahrer vorgesehenen Warteplatz?  
Bei Automaten: in Bedienhöhe 85-105cm ?  
Gibt es einen Wartebereich für Kinderwagen?

## Barrierefreie Toilette (ausgenommen Ladengeschäfte, S-und U-Bahnhöfe)

Gibt es ein barrierefreies WC?  
Bewegungsfläche vor WC mind. 120x120cm?  
Ist mind. 1 Haltegriff auf der Anfahrsseite aufklappbar?  
Waagrechte haltegriffe: in Höhe 75-85cm montiert?  
Wc 46-48cm hoch angebracht?  
Gibt es eine Sitzerhöhung?  
Wc Spülung in 80-110cm Höhe?  
Gibt es eine Notglocke - wo läuft der Notruf auf?  
Kann der Notruf quittiert werden?  
In welcher Höhe ist der Notruf angebracht? ( 70-100cm Höhe)  
Waschbecken: Oberkante in 80-85cm Höhe montiert?

Wickeltisch im WC vorhanden?  
Auf mind. 1 Seite des Wc: 90cm Platz?  
Bewegungsfläche vor Waschbecken: mind. 120x120cm?  
Gibt es Haltegriffe am Waschbecken?  
Freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70cm?  
Geht das WC nach außen auf?  
Ist mind. 1 Haltegriff auf deasr Anfahrtsseite aufklappbar?  
Ist das WC im Nofall von außen entriegelbar?  
Befinden sich die Bedienelemente auf einer Höhe von 80-110cm?

# Einrichtungsspezifische Kriterien

Diese sind neben den Grundkriterien zu erfüllen!

## Geschäfte, Supermärkte, Kaufhäuser

Höhe Verkaufstisch 70-90cm?  
Preise gut lesbar?  
Gibt es einen Wickel/Stillraum?  
Gänge mind. 120cm breit?  
Ist das Kaufhaus frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln?  
Räume blendfrei und gleichmäßig beleuchtet?

Barrierefreie Umkleide vorhanden?  
Zugang zu den Umkleiden barrierefrei oder alternativ via Lift, Treppenlift, Rampe erreichbar?  
Schwellen max, 16cm hoch?

Nicht mehr als 2 Stufen am Stück - oder Alternativen?  
Bewegungsfläche in der Umkleide mind. 120x120cm?  
Gibt es einen Wickeltisch?  
Sitzmöglichkeiten vorhanden (Höhe 45-50cm)?  
Kleiderhaken in Höhe 85-120cm?  
Schließfächer vorhanden - Höhe 85-100cm?  
Spiegel in Umkleide in Höhe max.40cm Unterkante, max. 180cm Oberkante?  
Geht die Umkleidekabine nach außen auf?  
Sessel als Sitzmöglichkeit: mit stabilen Arm- und Rückenlehnen?  
Gibt es eine Liege in der barrierefreien Umkleide? (70cmbreit, 200cm lang, 40-50cm hoch)  
Ist die Umkleide im Notfall von außen entriegelbar?

Mind. 120cm breit?  
Bedienelemente/Automaten in Höhe 85-110cm erreichbar oder flexibel?  
Zugang eben erreichbar oder Alternativen vorhanden?  
Max. 2 Stufen oder Alternativen?  
Schwellen max. 16cm hoch?  
Drehkreuze umfahrbar?  
Kasse unterfahrbar? Mind. 70cm hoch, mind. 80cm breit, mind. 60cm tief  
Gibt es einen abgesenkten Kassenplatz (90cm Hoch)  
Sind Informationen gut lesbar und in einer Höhe von 100-120cm Höhe?  
Ist der Durchgang bei der Kasse mind. 90cm breit; um die Ecke mind. 120cm breit?  
Gibt es Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen (induktive Höranlage, Papier und Stift, Tastatur)?

## Gaststätten

Ist die Garderobe eben erreichbar oder Alternativen vorhanden (Lift, Treppenlift, Rampe)?  
Schwellen max. 16cm hoch?  
Max. 2 Stufen am Stück?  
Sind die Serviceschalter unterfahrbar (Höhe70cm, Tiefe 60cm, Pulthöhe max. 85 cm)?

Schließfächer in Höhe 85cm?

Kleiderstangen und -haken in Höhe 85-120cm?

Gibt es extra für Rollstuhlfahrer nutzbare Garderobenbereiche?

Spiegel: max. Unterkante 40 cm Anbringungshöhe, Oberkante 140cm?

Ist zwischen den Stühlen mind. 90cm Platz oder kann man die Tische entsprechend verschieben?

Sind die Tische unterfahrbar in Höhe 70-76cm?

Wird die Speisekarte bei Bedarf vorgelesen?

Weiß das Personal über die Zusammensetzung der Speisen Bescheid?

Gibt es einen Platz an dem Kinderwagen abgestellt werden können?

Sind Steckdosen mit Kindersicherungen gesichert?

Sind Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder bereit gestellt?

Gibt es Kinderstühle oder Sitzpolster zur Höhenangleichung?

Ist das Lokal frei von Staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln, Vorhängen?

Gibt es auf Nachfrage Angebote für Lebensmittelallergiker?

Buffett: gibt es eine Bedienung bei Bedarf?

Ist das Buffett auf max. 120 cm Höhe+B264 präsentiert oder mittels kippbarer Spiegel einsehbar?

Gibt es höhenverstellbare Stehtische oder in Höhe 85 cm?

Gibt es einen extra ruhigen Tisch mit minx. 4 Stühle und Platz für einen Kinderwagen oder Rollstuhl?

Ist die Speisekarte gut lesbar?

## Banken, Post

Mind. 120cm breit?

Bedienelemente/Automaten in Höhe 85-110cm erreichbar oder flexibel?

Zugang eben erreichbar oder Alternativen vorhanden?

Max. 2 Stufen oder Alternativen?

Schwellen max. 16cm hoch?

Drehkreuze umfahrbar?

Kasse unterfahrbar? Mind. 70cm hoch, mind. 80cm breit, mind. 60cm tief

Gibt es einen abgesenkten Kassenplatz (90cm Hoch)

Sind Informationen gut lesbar und in einer Höhe von 100-120cm Höhe?

Ist der Durchgang bei der Kasse mind. 90cm breit; um die Ecke mind. 120cm breit?

Gibt es Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen (induktive Höranlage, Papier und Stift, Tastatur)?

## Museum, Ausstellungen, Galerien

Ausreichend große Bewegungsflächen zwischen den Exponaten 120x120cm vorhanden?

Vitrinhöhe: max. 85 cm?

Werden Informationen zusätzlich in Braille oder tastbar gegeben?

Wird das 2-Sinne-Prinzip vertreten?

Gibt es akustische Informationen?

Gibt es ausreichende Sitzgelegenheiten?

Sind die Räume blendfrei und ausreichend gut beleuchtet?

Werden Inhalte durch Bilder dargestellt?

Gibt es auf Anfrage einen Gebärdensprachdolmetscher?

Ist das Objekt frei von Teppichen, Vorhängen, Polstermöbeln und staubanfälligen Ausstellungsgegenständen?

Gibt es Tastmodelle?

Mind. 120cm breit?

Bedienelemente/Automaten in Höhe 85-110cm erreichbar oder flexibel?

Zugang eben erreichbar oder Alternativen vorhanden?

Max. 2 Stufen oder Alternativen?

Schwellen max. 16cm hoch?

Drehkreuze umfahrbar?

Kasse unterfahrbar? Mind. 70cm hoch, mind. 80cm breit, mind. 60cm tief

Gibt es einen abgesenkten Kassenplatz (90cm Hoch)

Sind Informationen gut lesbar und in einer Höhe von 100-120cm Höhe?

Ist der Durchgang bei der Kasse mind. 90cm breit; um die Ecke mind. 120cm breit?

Gibt es Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen (induktive Höranlage, Papier und Stift, Tastatur)?

Ist die Garderobe eben erreichbar oder Alternativen vorhanden (Lift, Treppenlift, Rampe)?

Schwellen max. 16cm hoch?

Max. 2 Stufen am Stück?

Sind die Serviceschalter unterfahrbar (Höhe 70cm, Tiefe 60cm, Pulshöhe max. 85 cm)?

Schließfächer in Höhe 85cm?

Kleiderstangen und -haken in Höhe 85-120cm?

Gibt es extra für Rollstuhlfahrer nutzbare Garderobenbereiche?

Spiegel: max. Unterkante 40 cm Anbringungshöhe, Oberkante 140cm?

## Hotel

Gibt es ein barrierefreies Hotelzimmer?

Gibt es videotextfähige Fernsehempfanggeräte?

Gibt es Notrufmöglichkeiten? Wo laufen diese auf? Werden sie bestätigt (optisch und akustisch)?

Möglichkeit des zeitweiligen Austausches des Zimmertelefons mit Faxgerät?

Ist das Telefonklingeln durch Blinksignale wahrnehmbar?

Ist das Türklopfen durch Blinksignal wahrnehmbar?

Befindet sich eine frei verfügbare Steckdose im Zimmer?

Waschbeckenhöhe: (Oberkante) 80-85cm?

Bewegungsfläche vor Waschbecken mind. 120x120cm?

Badewanneneinstiegshöhe 50-55cm ?

Duschsitz vorhanden oder Duschrolli ausleihbar?

Höhenverstellbare Schlauchbrause (85-150cm verstellbar)?

Waagrechte Haltegriffe in 75-85cm Höhe verstellbar?

Lotrechte Haltegriffe: reicht dieser in einem Abstand von 70-85cm von der Ecke bis zu einer Höhe von 150cm über dem Fußboden?

Raum eben zu erreichen - Alternativen Lift, Treppenlift, Rampe vorhanden?

Max. 2 Stufen?  
Max. Schwellenhöhe 16 cm?  
Dusche: Bewegungsfläche innen mind. 90x130 cm ?  
Notglocke vorhanden? Wo läuft sie auf? Reaktion?  
Freie Höhe unter dem Waschbecken 70cm?  
Haltegriffe in der Dusche vorhanden?  
Höhe der Bedienelemente: 85-110cm?  
Kleiderhaken in max. 120cm Höhe?  
Gibt es einen Hebelift und Haltegriffe?  
Bewegungsfläche vor Duschbereich mind. 120x120cm?  
Gibt es ein akustisches oder optisches Alarmsystem?

Gibt es Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen (induktive Höranlage, Papier und Stift, Tastatur)?  
Gibt es einen abgesenkten Rezeptionsschalter (90cm Hoch)?  
Sind Informationen gut lesbar und in einer Höhe von 100-120cm Höhe?  
Zugang eben erreichbar oder Alternativen vorhanden?  
Max. 2 Stufen oder Alternativen?  
Schwellen max. 16cm hoch?  
Drehkreuze umfahrbar?

## Arztpraxen, Therapiepraxen, Medizinische Einrichtungen

Gibt es höhenverstellbare Untersuchungsmöbel (Liege)?

Barrierefreie Umkleide vorhanden?  
Zugang zu den Umkleiden barrierefrei oder alternativ via Lift, Treppenlift, Rampe erreichbar?  
Schwellen max, 16cm hoch?  
Nicht mehr als 2 Stufen am Stück - oder Alternativen?  
Bewegungsfläche in der Umkleide mind. 120x120cm?

Gibt es einen Wickeltisch?

Sitzmöglichkeiten vorhanden (Höhe 45-50cm)?

Kleiderhaken in Höhe 85-120cm?

Schließfächer vorhanden - Höhe 85-100cm?

Spiegel in Umkleide in Höhe max.40cm Unterkante, max. 180cm Oberkante?

Geht die Umkleidekabine nach außen auf?

Sessel als Sitzmöglichkeit: mit stabilen Arm- und Rückenlehnen?

Gibt es eine Liege in der barrierefreien Umkleide? (70cmbreit, 200cm lang, 40-50cm hoch)

Ist die Umkleide im Notfall von außen entriegelbar?

Patientenaufruf nach 2 Sinne System oder persönlicher Aufruf?

Mind. 120cm breit?

Bedienelemente/Automaten in Höhe 85-110cm erreichbar oder flexibel?

Zugang eben erreichbar oder Alternativen vorhanden?

Max. 2 Stufen oder Alternativen?

Schwellen max. 16cm hoch?

Drehkreuze umfahrbar?

Kasse unterfahrbar? Mind. 70cm hoch, mind. 80cm breit, mind. 60cm tief

Gibt es einen abgesenkten Kassenplatz (90cm Hoch)

Sind Informationen gut lesbar und in einer Höhe von 100-120cm Höhe?

Ist der Durchgang bei der Kasse mind. 90cm breit; um die Ecke mind. 120cm breit?

Gibt es Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen (induktive Höranlage, Papier und Stift, Tastatur)?

Ist die Garderobe eben erreichbar oder Alternativen vorhanden (Lift, Treppenlift, Rampe)?

Schwellen max. 16cm hoch?

Max. 2 Stufen am Stück?

Sind die Serviceschalter unterfahrbar (Höhe70cm, Tiefe 60cm, Pulthöhe max. 85 cm)?

Schließfächer in Höhe 85cm?

Kleiderstangen und -haken in Höhe 85-120cm?

Gibt es extra für Rollstuhlfahrer nutzbare Garderobenbereiche?

Spiegel: max. Unterkante 40 cm Anbringungshöhe, Oberkante 140cm?

# Badeanlage

Können Rollstuhlfahrer direkt über den Beckenrand (Höhe 45-50cm) oder mit Hilfe von Einstiegshilfen in das Becken gelangen?

Ist das Wasserniveau bei erhöhtem Beckenrand auf dem Niveau des Beckenrandes?

Treppe ins Wasser: beidseitige Handläufe?

Handlaufhöhe 85-105 cm?

Handläufe 30cm über Treppenende hinausgeführt und gegen Unterlaufen gesichert?

Handtuchhaken: Höhe 85-120cm?

Beschriftungen auch in Braille?

Beckenrand mit erhöhtem farbkontrast gestaltet?

Einstiegshilfen vom Rollifahrer alleine zu bedienen?

Weg ins Becken: mind. 120cm breit?

Hinweise für Allergiker (im Umgang mit gechlortem Wasser)?

Zugang zur Schwimmhalle eben?

Max. 2 Stufen?

Schwellen max. 16cm hoch?

Einstieg bei erhöhtem Beckenrand mind. 40cm breit?

Rampe ins Wasser: Handläufe in 85-105cm vorhanden, beidseitig und gg. Unterlaufen gesichert, 30cm über Rampenende hinaus fortgeführt?

Sitzstufen als Einstiegsmöglichkeit: mind. 50-60cm breit und mind. 30cm tief?

Haben die Sitzstufen beidseitige Handläufe?

Ist der Weg rund ums Becken mind. 100cm breit?

Bewegungsfläche bei Beckenumgang mind. 120x120cm?

Waschbeckenhöhe: (Oberkante) 80-85cm?

Bewegungsfläche vor Waschbecken mind. 120x120cm?

Badewanneneinstiegshöhe 50-55cm ?

Duschsitz vorhanden oder Duschrolli ausleihbar?

Höhenverstellbare Schlauchbrause (85-150cm verstellbar)?

Waagrechte Haltegriffe in 75-85cm Höhe verstellbar?

Lotrechte Haltegriffe: reicht dieser in einem Abstand von 70-85cm von der Eckt bis zu einer Höhe von 150cm über dem Fußboden?  
Raum eben zu erreichen - Alternativen Lift, Treppenlift, Rampe vorhanden?

Max. 2 Stufen?

Max. Schwellenhöhe 16 cm?

Dusche: Bewegungsfläche innen mind. 90x130 cm ?

Notglocke vorhanden? Wo läuft sie auf? Reaktion?

Freie Höhe unter dem Waschbecken 70cm?

Haltegriffe in der Dusche vorhanden?

Höhe der Bedienelemente: 85-110cm?

Kleiderhaken in max. 120cm Höhe?

Gibt es einen Hebelift und Haltegriffe?

Bewegungsfläche vor Duschbereich mind. 120x120cm?

Gibt es ein akustisches oder optisches Alarmsystem?

Mind. 120cm breit?

Bedienelemente/Automaten in Höhe 85-110cm erreichbar oder flexibel?

Zugang eben erreichbar oder Alternativen vorhanden?

Max. 2 Stufen oder Alternativen?

Schwellen max. 16cm hoch?

Drehkreuze umfahrbar?

Kasse unterfahrbar? Mind. 70cm hoch, mind. 80cm breit, mind. 60cm tief

Gibt es einen abgesenkten Kassenplatz (90cm Hoch)

Sind Informationen gut lesbar und in einer Höhe von 100-120cm Höhe?

Ist der Durchgang bei der Kasse mind. 90cm breit; um die Ecke mind. 120cm breit?

Gibt es Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen (induktive Höranlage, Papier und Stift, Tastatur)?

Barrierefreie Umkleide vorhanden?

Zugang zu den Umkleiden barrierefrei oder alternativ via Lift, Treppenlift, Rampe erreichbar?

Schwellen max, 16cm hoch?

Nicht mehr als 2 Stufen am Stück - oder Alternativen?

Bewegungsfläche in der Umkleide mind. 120x120cm?

Gibt es einen Wickeltisch?

Sitzmöglichkeiten vorhanden (Höhe 45-50cm)?  
Kleiderhaken in Höhe 85-120cm?  
Schließfächer vorhanden - Höhe 85-100cm?  
Spiegel in Umkleidekabine in Höhe max.40cm Unterkante, max. 180cm Oberkante?  
Geht die Umkleidekabine nach außen auf?  
Sessel als Sitzmöglichkeit: mit stabilen Arm- und Rückenlehnen?  
Gibt es eine Liege in der barrierefreien Umkleidekabine? (70cm breit, 200cm lang, 40-50cm hoch)  
Ist die Umkleidekabine im Notfall von außen entriegelbar?

Ruheräume eben erreichbar oder Alternativen Lift, Treppenlift, Rampe vorhanden?  
Schwelle: max. 16cm hoch?  
Max. 2 Stufen  
Platz zwischen den Ruhemöbeln mind. 120cm?  
Liegen mind. 90cm breit, 200cm lang, 45-50cm hoch?  
Bewegungsfläche von mind. 120x120cm vorhanden?  
Kleiderhaken Höhe: 85-120cm?  
Sitzmöglichkeiten: stabile Arm- und Rückenlehnen vorhanden?

Zugang eben - Alternativen Lift, Treppenlift, Rampe vorhanden?  
Schwelle max. 16cm?  
max. 2 Stufen?  
Dürfen Kindern in den Wellnessbereich oder gibt es ein betreutes Alternativprogramm

Zugang eben - Alternativen Lift, Treppenlift, Rampe vorhanden?  
Schwelle max. 16cm?  
max. 2 Stufen?  
Fläche zwischen Sitzbank und Ofen mind. 100cm breit und 130cm tief?  
Unterste Sitzbank mind. 45-50cm hoch und 50cm tief?  
Stabile, fixierte Sitzbänke?  
Alarmknopf vorhanden?  
Kneipp Anlage: beidseitige Handläufe vorhanden (30cm nach Ende weitergeführt; Höhe 85-105 cm)?  
Weg im Saunabereich mind. 120cm breit?

Bewegungsfläche mind. 120x120cm vorhanden?  
Informiert das Personal MmB über die Bedienung der Sauna?

Zugang eben - Alternativen Lift, Treppenlift, Rampe vorhanden?  
Schwelle max. 16cm?  
max. 2 Stufen?  
Unterste Sitzbank mint. 45-50cm hoch und 50cm tief?  
Stabile, fixierte Sitzbänke?  
Alarmknopf vorhanden?  
Kleiderhaken in 85-120cm Höhe?  
Münzautomat in Höhe 85-120cm montiert?  
Befinden sich Bedienelemente in Bedienungshöhe 85-120cm?

## Bibliothek

Zeitschriften etc. in Höhe 85-110cm angebracht?  
Ausleihe in Höhe 85-110cm?  
Ablagefläche bei Ausleihe?  
Beschriftung der Regale in großer und kontrastreicher Schrift?  
Gibt es Videos mit Untertiteln/Gebärdensprache?  
Gibt es Bücher und Zeitungen etc. in Großdruck?  
Gibt es Lupen oder andere Lesegeräte?  
Gibt es Sitzmöglichkeiten?  
Ist die Beleuchtung gut und blendfrei?

## Theater, Kino etc.

Gibt es eine angemessene Zahl an ausgewiesenen Rollstuhlplätzen?

Gibt es Höranlagen für hörbehinderte Menschen?

Mind. 120cm breit?

Bedienelemente/Automaten in Höhe 85-110cm erreichbar oder flexibel?

Zugang eben erreichbar oder Alternativen vorhanden?

Max. 2 Stufen oder Alternativen?

Schwellen max. 16cm hoch?

Drehkreuze umfahrbar?

Kasse unterfahrbar? Mind. 70cm hoch, mind. 80cm breit, mind. 60cm tief

Gibt es einen abgesenkten Kassenplatz (90cm Hoch)

Sind Informationen gut lesbar und in einer Höhe von 100-120cm Höhe?

Ist der Durchgang bei der Kasse mind. 90cm breit; um die Ecke mind. 120cm breit?

Gibt es Kommunikationsmöglichkeiten für gehörlose Menschen (induktive Höranlage, Papier und Stift, Tastatur)?

Ist die Garderobe eben erreichbar oder Alternativen vorhanden (Lift, Treppenlift, Rampe)?

Schwellen max. 16cm hoch?

Max. 2 Stufen am Stück?

Sind die Serviceschalter unterfahrbar (Höhe 70cm, Tiefe 60cm, Pulthöhe max. 85 cm)?

Schließfächer in Höhe 85cm?

Kleiderstangen und -haken in Höhe 85-120cm?

Gibt es extra für Rollstuhlfahrer nutzbare Garderobenbereiche?

Spiegel: max. Unterkante 40 cm Anbringungshöhe, Oberkante 140cm?